

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ
โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำวิกฤติภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเป็นมา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะดำเนินโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤติภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลจากพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงให้กับประชาชนในตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จะซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ท่อกรูเหล็ก ขนาดระบุ ๒๐๐ มม. (๘ นิ้ว) ยาวท่อนละ ๖ เมตร จำนวนรวม ๒๑๖ ท่อน

รายการที่ ๒ ท่อกรองเหล็กชนิดเซาะร่อง ขนาดระบุ ๒๐๐ มม. (๘ นิ้ว) ยาวท่อนละ ๖ เมตร จำนวนรวม ๒๔ ท่อน

หน่วยงาน	รายการที่ ๑ ท่อกรูเหล็ก ขนาด ๒๐๐ มม. (๘ นิ้ว) (ท่อน)	รายการที่ ๒ ท่อกรองเหล็กชนิดเซาะร่อง ขนาด ๒๐๐ มม. (๘ นิ้ว) (ท่อน)
สทบ. เขต ๑๑	๒๑๖	๒๔
รวม	๒๔๐	

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ


นายสมศรี พร้อมญาติ


นางปฐมวดี ศรีอ่อน


ว่าที่ร้อยตรีวิชญพงศ์ ดำรงค์

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤติภัยแล้ง
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. เงื่อนไขในการเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่าง รายการละ ๑ ตัวอย่าง ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวัน เสนอราคา ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะนำตัวอย่างไปทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต และจะ ยึดถือตัวอย่างที่ส่งมาเป็นมาตรฐานการตรวจรับ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการพิจารณาสิทธิการเสนอราคา ให้มารับตัวอย่างคืนภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ประกาศผลการพิจารณา สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่ไม่ส่งตัวอย่าง จะไม่ได้รับการ พิจารณาสิทธิยื่นเสนอครั้งนี้

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งหลักฐานเป็นสำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ในประเทศไทย พร้อมลงชื่อผู้มีอำนาจถูกต้องครบถ้วนและประทับตราบริษัท เพื่อแสดงว่าได้รับการแต่งตั้งเป็น ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย แนบพร้อมเอกสารเสนอราคา

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกหรือพิมพ์เขียวที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับท่อกรูเหล็ก ท่อกรอง เหล็กชนิดเซาะร่อง และข้อต่อ ตามขนาดที่ทางราชการกำหนด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตและ คุณลักษณะ (Specification) ของท่อกรูเหล็ก ท่อกรองเหล็กชนิดเซาะร่อง และข้อต่อ ตามที่เสนอราคาเพื่อ ประกอบการพิจารณา โดยแนบพร้อมเอกสารเสนอราคา แคตตาล็อกหรือพิมพ์เขียวที่มีรายละเอียดดังกล่าวจะ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย ฉะนั้นผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่แนบพร้อมเอกสารเสนอราคาจะไม่ได้รับการ พิจารณา


๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอท่อกรูเหล็ก ท่อกรองเหล็กชนิดเซาะร่อง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองว่าผลิตได้ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ให้แนบหลักฐานพร้อมเอกสาร เสนอราคาด้วย และต้องมีหนังสือยินยอมให้เข้าตรวจกระบวนการผลิตของโรงงานผู้ผลิต พร้อมลงชื่อโดยผู้มีอำนาจ ลงนามให้ครบถ้วนและประทับตรา โดยแนบมาพร้อมเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอสงวน สิทธิ์ที่จะให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุที่มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการผลิต โดยผู้ยื่น ข้อเสนอต้องแนบหนังสือยินยอมของโรงงานผู้ผลิตมาพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือรับรองค่าความทนทานของท่อที่เสนอราคาทั้ง Tensile strength ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ N/mm^๒ และ Hydrostatic test ไม่น้อยกว่า ๙,๒๔๐ kPa จากบริษัทผู้ผลิต โดย แนบพร้อมเอกสารเสนอราคา

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด แม้เพียง ข้อหนึ่งข้อใดจะไม่ได้รับการพิจารณา

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่ง Mill Inspection Certificate ของบริษัทผู้ผลิตมาพร้อมเอกสารเสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ



นายสมศรี พร้อมญาติ



นางปฐมวดี ศรีอ่อน



ว่าที่ร้อยตรีวิชญพงศ์ ดำรงค์

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง

ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๔.๘ วัสดุอุปกรณ์ทุกรายการ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) และจะพิจารณาราคารวม

๖. รายละเอียดคุณลักษณะ

รายการที่ ๑ ท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์

ท่อกรู หมายถึง ท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A – ๕๓A Sch๔๐ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒๐๐ มม. (๘ นิ้ว) ยาวท่อนละ ๖ ม. พร้อมข้อต่อ

- เกลียวและข้อต่อของท่อกรู จะต้องมิกเกลียวหัวท้ายตามมาตรฐาน API Pipe Threads จำนวน ๘ เกลียว ต่อความยาว ๒๕.๔ มม. แต่ละท่อนมีข้อต่อ (Coupling) จำนวนท่อนละ ๑ ตัว ชั้นแน่นไว้ที่ปลายข้างหนึ่ง และมีที่กันเกลียวทำด้วยพลาสติกหรือวัสดุตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้มีความยาวพอที่จะครอบคลุมเกลียวได้ทั้งหมด ติดอยู่ปลายอีกด้านหนึ่ง ส่วนที่เป็นเกลียวต้องทาสีกันสนิมหรือจารบี เพื่อป้องกันสนิมด้วย

- การอบสังกะสี ท่อเหล็กกล้าที่จะนำไปอบสังกะสี ต้องกำจัดสนิมเหล็กออกให้หมด และล้างให้สะอาดแล้วนำไปอบสังกะสีด้วยวิธี Hot-Dip Galvanized Coating เพื่อให้สังกะสีที่อบติดแน่นอย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอก สังกะสีในอ่างที่ใช้อบต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๕ โดยมีน้ำหนักของสังกะสีที่อบต่อต้องไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ก./ตร.ม. ภายหลังจากการอบสังกะสีแล้ว ท่อทุกท่อนต้องตรง หากมีการคดหรือโค้งจะต้องตัดให้ตรง

- การทำเกลียวท่อ ให้กระทำภายหลังการอบสังกะสีแล้วและให้ทาเกลียวด้วยน้ำยากันสนิมหรือจารบี ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย


รายการที่ ๒ ท่อกรองเหล็กชนิดเขาะร่อง

ท่อกรองเหล็กชนิดเขาะร่อง คือ ท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A – ๕๓ A Sch ๔๐ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒๐๐ มม. (๘ นิ้ว) ยาวท่อนละ ๖ ม. แล้วนำมาเขาะร่อง การเขาะร่องต้องเขาะตามแนวยาวของท่อ โดยเขาะเข้าหาศูนย์กลางของ ท่อขนาดร่อง (Slot width) ๓.๐ ± ๐.๒ มม. ยาว ๘๐ ± ๒ มม. จำนวน ๔๐ ร่องต่อรอบ ในแนวขวาง และจำนวน ๔๘ ร่องในแนวยาว โดยมีระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของร่องในแนวยาว ๑๑๕ ± ๕ มม. และการเขาะร่องได้เขาะเหลือห่างจากปลายท่อข้างละประมาณ ๓๐๐ มม. ท่อกรองเหล็กชนิดเขาะร่องยาวท่อนละ ๖ เมตร พร้อมข้อต่อ

- เกลียวและข้อต่อของท่อกรองเหล็กชนิดเขาะร่อง จะต้องมิกเกลียวหัวท้ายตามมาตรฐาน API Pipe Threads จำนวน ๘ เกลียวต่อความยาว ๒๕.๔ มม. แต่ละท่อนมีข้อต่อ (Coupling) จำนวนท่อนละ ๑ ตัว ชั้นแน่นไว้ที่ปลายข้างหนึ่งและมีที่กันเกลียวทำด้วยพลาสติกหรือวัสดุตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้มีความยาวพอที่จะครอบคลุมเกลียวได้ทั้งหมด ติดอยู่ปลายอีกด้านหนึ่ง ส่วนที่เป็นเกลียวต้องทาสีกันสนิมหรือจารบี เพื่อป้องกันสนิมด้วย

- การอบสังกะสี ท่อเหล็กกล้าที่จะนำไปอบสังกะสี ต้องกำจัดสนิมเหล็กออกให้หมด และล้างให้สะอาดแล้วนำไปอบสังกะสีด้วยวิธี Hot-Dip Galvanized Coating เพื่อให้สังกะสีที่อบติดแน่นอย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอก สังกะสีในอ่างที่ใช้อบต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๕ โดยมีน้ำหนักของสังกะสีที่

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ



นายสมศรี พร้อมญาติ



นางปฐมาวดี ศรีอ่อน



ว่าที่ร้อยตรีชิษณุพงศ์ ดำรงค์

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง

ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาบที่ต้อองไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ก./ตร.ม. ภายหลังกการอาบสังกะสีแล้ว ท่อทุกท่อนต้องตรง หากมีการคดหรือโค้งจะต้องดัดให้ตรง

- การทำเกลียวท่อ ให้กระทำภายหลังกการอาบสังกะสีแล้วและให้ทำเกลียวด้วยน้ำยากันสนิมหรือจารบี ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

๗. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ๑๐๖ หมู่ ๒ บ้านนาจิว ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๘. ระยะเวลาส่งมอบ

๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๔,๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔,๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๐. การประกันการชำรุดเสียหาย

ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดเสียหายของท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ การใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับเรียบร้อยแล้วหากเกิดการชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลา ๙๐ วัน จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ขายต้องทำการเปลี่ยนสินค้าภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่คิดค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

๑๑. การจ่ายเงิน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามจำนวนที่ทางราชการกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว

๑๒. ค่าปรับ

หากผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ทางราชการจะดำเนินการปรับ โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันล่วงเลยกำหนดวันเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ส่งพัสดุแล้วเสร็จตามจำนวน

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ๑๐๖ หมู่ ๒ บ้านนาจิว ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ



นายสมศรี พร้อมญาติ




นางปฐมาวดี ศรีอ่อน





วาทีร้อยตรีชิษณุพงศ์ ดำรงค์

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤติภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) ที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)..........ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นายสมศรี พร้อมญาติ)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)..........ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นางปฐมาวดี ศรีอ่อน)
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(ว่าที่ร้อยตรีชิษณุพงศ์ ดำรงค์)
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ

 นายสมศรี พร้อมญาติ

 นางปฐมาวดี ศรีอ่อน

 ว่าที่ร้อยตรีชิษณุพงศ์ ดำรงค์

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤติภัยแล้ง
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

วิธีกำหนดราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ กำหนดว่า “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีราคาตาม (๑) - (๓) ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากบริษัท จำนวน ๓ ราย ได้แก่

- ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.คิว.พี
- ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมารัตนก่อสร้าง
- ๓ บริษัท สิมะกิจคอมเมอร์เชียล จำกัด

รายการที่ ๑ ท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๑๖ ท่อนๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๘๘,๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ท่อรองเหล็กชนิดเซาะร่องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ ท่อนๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

และกำหนดราคากลาง จากราคาเฉลี่ยของทั้ง ๒ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๘๘,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ



นายสมศรี พร้อมญาติ



นางปฐมาวดี ศรีอ่อน



วาทีร้อยตรีวิชฌณพงศ์ ดำรงค์

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด