

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ
โครงการศึกษา สํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนขนาดใหญ่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยสำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี ได้ดำเนินโครงการศึกษาสํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสํารวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพนํ้าบาดาลเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนเพื่อความมั่นคงขนาดใหญ่ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นระบบส่งนํ้า/กระจายนํ้าให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนนํ้า เพื่อเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร หรือกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต

๒. วัตถุประสงค์

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยสำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการศึกษา สํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑ ท่อกรูบํ้าบาดาล ขนาดระบุ ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวท่อนละ ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๔๐ ท่อน

รายการที่ ๒ ท่อกรองนํ้า ขนาดระบุ ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวท่อนละ ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๖ ท่อน

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี จำนวน ๒ รายการ
โครงการศึกษา สํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนขนาดใหญ่
ตามคำสั่งสำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


นายโกเมท ชินศิริ
ประธานคณะกรรมการ


นายสิทธิชัย เพียรขุนทด
กรรมการ


นายสรวิชัย สังข์เทศ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงฯที่ไม่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. เงื่อนไขในการเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาให้ครบทุกรายการ และต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว โดยทางราชการจะพิจารณาจัดซื้อเป็นราคารวมทุกรายการ

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกหรือพิมพ์เขียวที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ตามขนาดที่ทางราชการกำหนด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตและรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ของท่อกรุบ่อน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ และท่อกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ พร้อมลงชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วนและประทับตราตามที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยแนบพร้อมเอกสารแนบ

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองว่าผลิตได้ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ให้แนบเป็นหลักฐานพร้อมเอกสารเสนอราคามาด้วย พร้อมลงชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วนและประทับตรา โดยให้แนบมาพร้อมเอกสารเสนอราคา


๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือรับรองค่าความทนทานของท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ที่เสนอราคา ทั้ง Yield Strength ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ psi และ Tensile Strength ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ psi จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศพร้อมลงชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วนและประทับตรา โดยแนบมาพร้อมเอกสารเสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่ง Mill Inspection Certificate ของบริษัทผู้ผลิตมาพร้อมเอกสารเสนอราคา


๔.๖ วัสดุอุปกรณ์ทุกรายการ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๗ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมหนังสือยืนยันรับรองจากบริษัทฯ ผู้ผลิตว่าผลิตได้ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนด พร้อมลงชื่อประทับตราโดยผู้ผลิตให้ครบถ้วน และต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดครบถ้วนตรงกับรายการที่เสนอทุกรายการ ยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี จำนวน ๒ รายการ
โครงการศึกษา สํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่
ตามคำสั่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


นายโกเมธ ชินศิริ
ประธานคณะกรรมการ


นายสิทธิชัย เพ็ชรขุนทด
กรรมการ


นายสรวิชัย สังข์เทศ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างรายการละ ๑ ตัวอย่าง ภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี ขอสงวนสิทธิ์นำตัวอย่างไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อประกอบการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการพิจารณาสิทธิการเสนอราคา ให้มารับตัวอย่างคืนภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ประกาศผลการประกวดราคา สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอใดที่ไม่ส่งตัวอย่าง จะไม่ได้รับการพิจารณาสิทธิยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ราชการกำหนด แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดจะไม่ได้รับการพิจารณา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องแนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาพร้อมเอกสารเสนอราคา

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand มาพร้อมเอกสารเสนอราคา (ในกรณีที่ผลิตในประเทศ)

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๕.๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) และจะพิจารณาราคารวม

๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี จะจัดซื้อจากผู้ประกอบการ (SMEs) ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่งผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ (SMEs) แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี จะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่งผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. รายละเอียดคุณลักษณะ


รายการที่ ๑ ท่อกรุบ่อน้ำบาดาล ขนาดระบุ ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวท่อนละ ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์


๑.๑) ท่อกรุบ่อน้ำบาดาล หมายถึง ท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๔ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดระบุ ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวท่อนละ ๖ เมตร โดยต้องมีค่า Yield Strength ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ psi และค่า Tensile Strength ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ psi

๑.๒) เกลียวและข้อต่อของท่อกรุ จะต้องมีเกลียวหัวท้าย เกลียวท่อนแบบ ๖๐ ตามมาตรฐาน มอก. ๒๘๑-๒๕๓๒ จำนวน ๘ เกลียวต่อความยาว ๒๕.๔ มิลลิเมตร แต่ละท่อนมีข้อต่อ (Coupling) จำนวนท่อนละ ๑ ตัว ชันแน่นไว้ที่ปลายข้างหนึ่งและมีที่กันเกลียวทำด้วยพลาสติกหรือวัสดุตามมาตรฐานผู้ผลิต

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี จำนวน ๒ รายการ
โครงการศึกษา สํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่
ตามคำสั่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


นายโกเมท ชินศิริ
ประธานคณะกรรมการ


นายสิทธิชัย เพียรขุนทด
กรรมการ


นายสรวิชัย สังข์เทศ
กรรมการและเลขานุการ

ให้มีความยาวพอที่จะครอบคลุมเกลียวได้ทั้งหมดติดอยู่ปลายอีกด้านหนึ่ง ส่วนที่เป็นเกลียวต้องทาสีกันสนิมหรือจารบี เพื่อป้องกันสนิมด้วย

รายการที่ ๒ ท่อกรองน้ำ ขนาดระบุ ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวท่อนละ ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์

๒.๑) ท่อกรองน้ำ คือ ท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๔ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดระบุ ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวท่อนละ ๖ เมตร โดยต้องมีค่า Yield Strength ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ psi และค่า Tensile Strength ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ psi แล้วนำมาเจาะร่อง การเจาะร่องต้องเจาะตามแนวยาวของท่อ โดยเจาะเข้าหาศูนย์กลางของท่อขนาดเจาะร่อง (Slot width) 3.2 ± 0.2 มิลลิเมตร ยาว 80 ± 2 มิลลิเมตร จำนวน ๓๐ ร่อง ต่อความยาวในแนวขวาง และจำนวน ๔๘ ร่องในแนวยาว โดยมีระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของร่องในแนวยาว 115 ± 5 มิลลิเมตร และการเจาะร่องได้เจาะเหลือห่างจากปลายท่อข้างละประมาณ ๓๐๐ มิลลิเมตร ท่อกรองน้ำชนิดเจาะร่องยาว ท่อนละ ๖ เมตร

๒.๒) เกลียวและข้อต่อของท่อกรู จะต้องมีการเกลียวหัวท้าย เกลียวท่อแบบ ๖๐ ตามมาตรฐาน มอก. ๒๘๑-๒๕๓๒ จำนวน ๘ เกลียวต่อความยาว ๒๕.๔ มิลลิเมตร แต่ละท่อนมีข้อต่อ (Coupling) จำนวนท่อนละ ๑ ตัว ชันแน่นไว้ที่ปลายข้างหนึ่งและมีที่กันเกลียวทำด้วยพลาสติกหรือวัสดุตามมาตรฐานผู้ผลิต ให้มีความยาวพอที่จะครอบคลุมเกลียวได้ทั้งหมดติดอยู่ปลายอีกด้านหนึ่ง ส่วนที่เป็นเกลียวต้องทาสีกันสนิมหรือจารบี เพื่อป้องกันสนิมด้วย

๗. สถานที่ส่งมอบ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี เลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๘. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทุกรายการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ตามจำนวน ณ สถานที่ที่กำหนด

๙. วงเงินในการจัดหา


วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๓,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)


ราคากลาง ๗๗๓,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)


๑๐. การประกันการชำรุดเสียหาย

ผู้ขายต้องมีหนังสือรับประกันการชำรุดเสียหายของท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ จากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลา ๙๐ วัน จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และยังคงรับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับเสร็จสิ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หากในระยะเวลาดังกล่าวเกิดการชำรุดเสียหายหรือชำรุดชำรุด ผู้ขายต้องทำการแก้ไขสินค้าภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่คิดค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันแก้ไขแล้วเสร็จ หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี จะหักลดหรือยึดเงินประกันและ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี จำนวน ๒ รายการ โครงการศึกษา สํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ตามคำสั่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


นายโกเมท ชิตศิริ
ประธานคณะกรรมการ


นายสิทธิชัย เพียรชุนทด
กรรมการ


นายสรวิชัย สังข์เทศ
กรรมการและเลขานุการ

หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินวงเงินค่าประกันให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความจริงโดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ทราบภายหลัง

๑๑. การจ่ายเงิน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เมื่อส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามจำนวนที่ทางราชการกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นหากผู้ขายส่งมอบงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ทางราชการจะไม่จ่ายเงินให้ และจะดำเนินการปรับ ปรณที่ส่งมอบพัสดุไม่เสร็จสิ้น


๑๒. ค่าปรับ


หากผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ทางราชการจะไม่จ่ายเงินให้ และจะ ดำเนินการปรับปรณที่ส่งมอบพัสดุไม่เสร็จสิ้น โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของสินค้าที่ยัง ไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันล่วงเลยกำหนดวันเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ส่งพัสดุแล้วเสร็จตามจำนวน


๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี เลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๔ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี จำนวน ๒ รายการ
โครงการศึกษา สํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่
ตามคำสั่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕



นายโกเมท ชินศิริ
ประธานคณะกรรมการ



นายสิทธิชัย เพียรขุนทด
กรรมการ


นายสรวิชัย สังข์เทศ
กรรมการและเลขานุการ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลางจัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โครงการศึกษา สํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนขนาดใหญ่ ตามคำสั่งสำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)..........ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นายโกเมท ชินศิริ)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
ประธานคณะกรรมการ


(ลงชื่อ)..........ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นายสิทธิชัย เพียรขุนทด)
วิศวกรปฏิบัติการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นายสรวิชญ์ สังข์เทศ)
วิศวกรปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี จำนวน ๒ รายการ
โครงการศึกษา สํารวจ เพื่อประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนขนาดใหญ่
ตามคำสั่งสำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


นายโกเมท ชินศิริ
ประธานคณะกรรมการ


นายสิทธิชัย เพียรขุนทด
กรรมการ


นายสรวิชญ์ สังข์เทศ
กรรมการและเลขานุการ