

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อท่อกรบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ ฝาปิดท่อพีวีซี
และน้ำยาประสานท่อพีวีซีเชิงชนิดชั้น จำนวน ๔ รายการ
โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบกลาง)

๑. ความเป็นมา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) ได้รับมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติงานก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ในพื้นที่ดำเนินการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ จำนวน ๓๑ แห่ง และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ จำนวน ๘๐ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๑๑ แห่ง นั้น

๒. วัตถุประสงค์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) มีความประสงค์จะจัดซื้อท่อกรบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ ฝาปิดท่อพีวีซี และน้ำยาประสานท่อพีวีซีเชิงชนิดชั้น จำนวน ๔ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในโครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบกลาง) รายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑ ท่อกรูพีวีซีเชิงแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด ๑๕๐ มม. จำนวน ๒๒๒ ท่อน

รายการที่ ๒ ท่อเจาะร่องพีวีซีเชิงปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด ๑๕๐ มม. จำนวน ๑๑๑ ท่อน

รายการที่ ๓ ฝาปิดท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดระบุ ๑๕๐ มม. จำนวน ๑๑๑ ชุด

รายการที่ ๔ น้ำยาประสานท่อพีวีซีเชิงชนิดชั้น ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ กรัม จำนวน ๓๐ กระป๋อง

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



นายเกียรติพงษ์ อินมา



นายปฏิภาณ แสงศิริ



นายปรัชญา คงบาล

๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘ (ราชบุรี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งตัวอย่าง รายการละ ๑ ตัวอย่าง ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) ขอสงวนสิทธิ์นำตัวอย่างไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อประกอบการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการพิจารณาสิทธิการเสนอราคา ให้มารับตัวอย่างคืนภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอใดที่ไม่ส่งตัวอย่าง จะไม่ได้รับการพิจารณาสิทธิยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๔.๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจำต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมลงชื่อผู้มีอำนาจถูกต้องครบถ้วนและประทับตราบริษัทให้ครบถ้วน ยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา

๔.๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกหรือพิมพ์เขียวที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับท่อกรูบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ และฝาปิดบ่อน้ำบาดาล ตามขนาดที่ทางราชการกำหนด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิต และรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ของท่อกรูบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ และฝาปิด พร้อมลงชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วนและประทับตรา ตามที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยแนบพร้อมเอกสารเสนอราคา

๔.๓. ผู้ยื่นข้อเสนอท่อกรูบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ และฝาปิดบ่อน้ำบาดาล ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองว่าผลิตได้ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ให้แนบหลักฐานพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย และต้องมีหนังสือยินยอมให้เข้าตรวจกระบวนการผลิตของโรงงานผู้ผลิต พร้อมลงชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วนและประทับตรา โดยแนบมาพร้อมเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘ (ราชบุรี) สงวนสิทธิ์ที่จะให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการผลิต โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือยินยอมของโรงงานผู้ผลิตมาพร้อมเอกสารเสนอราคาด้วย

๔.๔. การแสดงเครื่องหมายและฉลากของท่อพีวีซีแข็ง ให้เป็นไปตาม มอก.๑๗-๒๕๖๑

๔.๕. ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใด จะไม่ได้รับการพิจารณา

๔.๖. วัสดุอุปกรณ์ทุกรายการ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

นายเกียรติพงศ์ อินมา

นายปฏิภาณ แสงศิริ

นายปรัชญา คงบาล

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อกรูบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ ฝาปิดท่อพีวีซี และนํ้ายาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดชั้น จำนวน ๔ รายการ โครงการติมนํ้าใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

๔.๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องแนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาพร้อมเอกสารเสนอราคา

๔.๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand มาพร้อมเอกสารเสนอราคา ในกรณีที่แป้นพิมพ์ผลิตภายในประเทศ (ถ้ามี)

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) และจะพิจารณาราคารวม

- หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) จะจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

- หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) จะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๖. รายละเอียดคุณลักษณะ

๖.๑. รายละเอียดทั่วไป

- **ท่อกรูพีวีซี** หมายถึง ท่อพีวีซีแข็งที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซอร ลักษณะท่อตรง กลม มีความหนาสม่ำเสมอ พื้นผิวภายในและภายนอกเรียบ และไม่มียอดำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน ปลายทั้งสองข้างมีหน้าตัดเรียบและตั้งฉากกับแนวแกนของท่อ และต้องเป็นของใหม่พร้อมใช้งาน

- **ท่อเจาะร่องพีวีซี** หมายถึง ท่อพีวีซีแข็งที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซอร ลักษณะท่อตรง กลม มีความหนาสม่ำเสมอ พื้นผิวภายในและภายนอกเรียบ และไม่มียอดำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน ปลายทั้งสองข้างมีหน้าตัดเรียบและตั้งฉากกับแนวแกนของท่อ และต้องเป็นของใหม่ นำมาตัดเจาะร่อง การเจาะร่องจะต้องเจาะยาวตามแนวยาวของท่อ (ตามคุณสมบัติเฉพาะ)

- **ฝาปิดท่อพีวีซี** หมายถึง ฝาครอบ (Cap) เป็นอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง ชนิดไม่มีเกลียว สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน

- **น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง** หมายถึง น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๐๓๒-๒๕๓๔ มาตรฐานน้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สามารถใช้ทั้งกับท่อรับความดันและท่อไม่รับความดัน มีความเข้มข้นของน้ำยาพอเหมาะ สามารถละลายเนื้อท่อและข้อต่อให้หลอมละลายประสานสนิทเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นจึงระเหยแห้งไป ไม่มีสารพิษหรือโลหะหนักต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกมาภายหลังการนำไปใช้งาน ไม่ทำให้น้ำมีกลิ่น สี และรสผิดแผกไปจากเดิม



นายเกียรติพงศ์ อินมา



นายปฏิภาณ แสงศิริ



นายปรัชญา คงบาล

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อกรูบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ ฝาปิดท่อพีวีซี และน้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดชั้น จำนวน ๔ รายการ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

๖.๒. คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๑ ท่อกรูพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด ๑๕๐ มม.

ท่อกรูพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๑๗-๒๕๖๑ ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (O.D) 165.0 ± 0.40 มิลลิเมตร ความหนา 11.7 ± 0.65 มิลลิเมตร ความเบี้ยว (Out Of Roundness or Ovality) ต้องไม่เกิน \pm ร้อยละ ๐.๕ ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย ความยาวท่อนละ ๔ เมตร โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $+30$ มิลลิเมตร และให้แสดงตัวหนังสือสีแดงคำว่า “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร กำกับไว้ทุกท่อน

รายการที่ ๒ ท่อเจาะร่องพีวีซีแข็งปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด ๑๕๐ มม.

ท่อกรูพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๑๗-๒๕๖๑ ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (O.D) 165.0 ± 0.40 มิลลิเมตร ความหนา 11.7 ± 0.65 มิลลิเมตร ความเบี้ยว (Out Of Roundness or Ovality) ต้องไม่เกิน \pm ร้อยละ ๐.๕ ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย ความยาวท่อนละ ๔ เมตร โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $+30$ มิลลิเมตร นำมาตัดเจาะร่อง การเจาะร่องจะต้องเจาะตามแนวยาวของท่อ โดยเจาะร่องเข้าหาศูนย์กลางของท่อ ขนาดร่อง (Slot width) ประมาณ 2.4 ± 0.2 มิลลิเมตร ความยาว 80 ± 10 มิลลิเมตร จำนวน ๒๐ ร่องต่อรอบในแนวขวาง และห่างกัน 120 ± 10 มิลลิเมตร ระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลางในแนวยาว ท่อแต่ละท่อนจะมีการเจาะร่อง ๗ ช่วง ช่วงละ ๔ รอบ แต่ละช่วงจะห่างกัน 80 ± 10 มิลลิเมตร โคนต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

รายการที่ ๓ ฝาปิดท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดระบุ ๑๕๐ มม. ชั้น ๑๓.๕

ฝาปิดพีวีซี ผลิตจากพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ มีค่าความถ่วงจำเพาะไม่มากกว่า ๑.๔๓ สำหรับเชื่อมต่อกับท่อพีวีซีแข็ง ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ใช้กับท่อแรงดัน กระบวนการผลิตโดยวิธีอัดแบบชนิดฉีด (Fittings by Injection Molding) โดยต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

รายการที่ ๔ น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดชั้น เป็นน้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งสามารถใช้กับท่อพีวีซี รับแรงดัน ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๐๓๒-๒๕๓๔ ขนาดบรรจุกระป๋องละ ๑,๐๐๐ กรัม

๗. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘ (ราชบุรี) เลขที่ ๒๗๓ ม.๑ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

๘. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนดและจัดเรียงตามรูปแบบของเจ้าหน้าที่ที่ประจำสถานที่ส่งมอบนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษาและตรวจรับ ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



นายเกียรติพงษ์ อินมา



นายปฏิภาณ แสงศิริ



นายปรัชญา คงบาล

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อกรูบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ ฝาปิดท่อพีวีซี และน้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดชั้น จำนวน ๔ รายการ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

๙. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๑,๐๐๑,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑,๐๐๑,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๑๐. การประกันการชำรุดเสียหาย

ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดเสียหายของสิ่งสินค้าที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้ขายต้องทำการเปลี่ยนสินค้าภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่คิดค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑. การจ่ายเงิน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามจำนวนที่ทางราชการกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นหากผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ทางราชการจะไม่จ่ายเงินให้ และจะดำเนินการปรับกรณีที่ส่งมอบของไม่เสร็จสิ้น

๑๒. ค่าปรับ

หากผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ทางราชการจะดำเนินการปรับ โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันล่วงเลยกำหนดวันเวลาตามสัญญา จนถึงวันที่ส่งพัสดุแล้วเสร็จตามจำนวน

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ


สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ (ราชบุรี) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



นายเกียรติพงษ์ อินมา




นายปฏิภาณ แสงศิริ





นายปรัชญา คงบาล

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อกรูบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ ฝาปิดท่อพีวีซี และน้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดชั้น จำนวน ๔ รายการ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้กำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดราคากลางของโครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง ตามคำสั่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘ (ราชบุรี) ที่ ๖๑/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้กำหนดคุณลักษณะ
นายเกียรติพงศ์ อินมา
วิศวกรปฏิบัติการ
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้กำหนดคุณลักษณะ
นายปฏิภาณ แสงศิริ
วิศวกรปฏิบัติการ
กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้กำหนดคุณลักษณะ
นายปรัชญา คงบาล
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
กรรมการ


นายเกียรติพงศ์ อินมา


นายปฏิภาณ แสงศิริ


นายปรัชญา คงบาล

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อท่อกรูบ่อน้ำบาดาล ท่อกรองน้ำ ฝาปิดท่อพีวีซี
และน้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดชั้น จำนวน ๔ รายการ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม